



**M E S T O S V I T**  
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT  
Spoločný obecný úrad Svit

Váš list číslo/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Svit
/16.10.2017	2017/2643/08836/001-La	Lach/7875115	20.11.2017

Vec

**Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác**

Dňa 16.10.2017 ohlásil CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101/2, 059 21 Svit na Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad stavebné úpravy a udržiavacie práce pod názvom „**Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit**“ rozdelené na : **SO 01 Vonkajšie primárne rozvody tepla** na pozemkoch parc. č. KN – C 9/9, 9/11 v k. ú. Svit (medzi obj. 308 -316 na pozemkoch parc. č. KN – C 9/3, 9/48, 9/5, 9/6, 9/45, 9/7, 9/10, 8, 206/38, 206/39, 206/1, 206/40, 206/41, 206/42, 206/2, 206/43 v k. ú. Svit) na a **SO 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla** na pozemkoch parc. č. KN – C 379/28, 379/10, 406/46, 406/342, 406/326, 406/343, 406/325, 406/328, 406/344, 406/329, 406/331, 406/336, 406/345, 406/332, 406/337 v k. ú. Svit (medzi obj. 297 -306 na pozemkoch parc. č. KN – C 379/5, 406/78, 406/79, 406/80, 406/81, 406/82, 406/83, 406/349, 406/323, 406/77, 406/76 a 406/85 v k. ú. Svit).

Proti vykonaniu stavebných úprav a udržiavacích prác v rozsahu uvedenom v ohlásení **n e m á** Mesto Svit podľa ustanovenia § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **n á m i e t k y**.

**Popis stavebných úprav a udržiavacích prác**

Dôvodom realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác je výmena vonkajších primárnych rozvodov ÚK v trase existujúcich vonkajších rozvodov, v existujúcich kanáloch ÚK s vyústením potrubia j jednotlivých objektoch v miestach existujúcich DOST. Stavebné úpravy a udržiavacie práce sa budú realizovať mimo vykurovacej sezóny v časovom pásme tak, aby počas letnej sezóny bola zabezpečená základná dodávka TÚV. Zásobovanie teplom bude prerušené len na nevyhnutnú dobu po dohode s dodávateľom tepla. Nové horúcovodné predizolované rozvody budú vedené v trasách existujúcich horúcovodných rozvodov.

**SO 01 Vonkajšie primárne rozvody tepla**

Hlavná trasa vr. Kompenzátorov:	316,90 m
Prípojky k jednotlivým objektom:	158,20 m
Dĺžka spolu:	475,10 m

## **SO 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla**

Prvá vetva - hlavná trasa:	209,50 m
Prípojka:	75,40 m
Dĺžka spolu:	284,90 m
Nasunutie do existujúcich kanálov ÚK v objektoch:	19,40 m
Druhá vetva – prepoje:	76,70 m
Dĺžka spolu:	361,60 m
Celková dĺžka:	818,70 m

Majetkoprávny vzťah výpis z listu vlastníctva č. 1.

### **Pri uskutočňovaní stavebných úprav a udržiavacích prác je potrebné rešpektovať:**

1. Stavebné úpravy a udržiavacie práce pod názvom „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit“ rozdelené na : SO 01 Vonkajšie primárne rozvody tepla na pozemkoch parc. č. KN – C 9/9, 9/11 v k. ú. Svit (medzi obj. 308 -316 na pozemkoch parc. č. KN – C 9/3, 9/48, 9/5, 9/6, 9/45, 9/7, 9/10, 8, 206/38, 206/39, 206/1, 206/40, 206/41, 206/42, 206/2, 206/43 v k. ú. Svit) na a SO 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla na pozemkoch parc. č. KN – C 379/28, 379/10, 406/46, 406/342, 406/326, 406/343, 406/325, 406/328, 406/344, 406/329, 406/331, 406/336, 406/345, 406/332, 406/337 v k. ú. Svit (medzi obj. 297 -306 na pozemkoch parc. č. KN – C 379/5, 406/78, 406/79, 406/80, 406/81, 406/82, 406/83, 406/349, 406/323, 406/77, 406/76 a 406/85 v k. ú. Svit) realizovať v rozsahu uvedenom v tomto oznámení a podľa projektu organizácie výstavby.
2. Pred začatím stavebných prác je nutné požiadať o presné vytýčenie podzemných vedení správcov týchto sietí v predmetnom území, pričom musia byť dodržané ochranné pásma podľa platných STN a výkopové práce v ich blízkosti sa musia realizovať ručne a za prítomnosti pracovníkov jednotlivých organizácií. Križovania inžinierskych sietí musia zodpovedať STN 73 6005. Pri realizácii prác nad inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ich kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a práce realizovať podľa pokynov ich správcov.
3. Pred začatím stavebných prác je nutné požiadať Mesto Svit o záber verejného priestranstva a zvláštne užívanie komunikácií.
4. Realizácia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác podlieha po odsúhlasení Okresným riaditeľstvom policajného zboru SR, Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade samostatnému konaniu a nie je predmetom tohto oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác. Príslušným cestným správnym orgánom je Mesto Svit.
5. Stavebné úpravy a udržiavacie práce realizovať mimo vykurovacieho obdobia.
6. Stavebník je povinný prijať také opatrenia, aby pri realizácii stavebných prác nedošlo k ohrozeniu cestnej premávky na priľahlých komunikáciách a chodcov na chodníkoch. Pri realizácii prác musí byť na stavenisku umiestnené odsúhlasené prenosné dopravné značenie.
7. Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Pri realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác sa musia použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na danú stavbu.
8. Pri realizácii prác minimalizovať akékoľvek negatívne vplyvy na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. Pri použitých stavebných materiáloch musí byť

preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.

9. Bezpečnostné a hygienické predpisy, zákon o ochrane zdravia ľudí, zákon o ochrane prírody a krajiny, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné STN.
10. Stavebník sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
11. Stavebník je povinný dbať na to, aby sa pri uskutočňovaní stavebných úprav a udržiavacích prác nespôsobila na cudzom majetku škoda, v prípade spôsobenia škody bude táto odstránená na náklady stavebníka.
12. Stavebník je povinný dbať na to, aby bol zabezpečený prístup a prístup k okolitým stavbám a pozemkom počas celej realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác.
13. Pri realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác stavebník nesmie znečisťovať komunikácie a poškodzovať verejnú zeleň.
14. Počas celej realizácie stavby je stavebník povinný zabezpečiť, aby ťažké stroje a zariadenie staveniska neboli umiestnené na miestach kde sú podzemné rozvody inžinierskych sietí.
15. Stavebný materiál skladovať na čo najmenšej ploche.
16. Dodržať podmienky Mesta Svit, ako príslušného orgánu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny uvedené v zázname – zápise zo dňa 09.10.2017 vo veci prerokovania žiadosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Svit o odstránení drevín v ochrannom pásme horúcovodných rozvodov v meste Svit v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to hlavne. Obmedziť výrub drevín na minimum, napriek zákonným povinnostiam vyplývajúcimi z noriem. Výrub realizovať po doručení rozhodnutia o pridelení NPFzEÚ. Výrub bude realizovaný v rézii žiadateľa (oznamovateľa), drevná plocha bude odovzdaná vlastníkovi pozemku. Na predmetný výrub nie je potrebné rozhodnutie podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ale vzťahuje sa povinnosť podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
17. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva uvedené v záväznom stanovisku pod č. j.: OU-PP-OSZP-2017/014914/02-KJ zo dňa 29.09.2017. Investor stavby, ako pôvodca stavebných odpadov je povinný vzniknuté stavebné odpady odovzdať na zhodnotenie a zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Nebezpečné odpady zneškodniť prednostne pred ostatnými odpadmi. Po ukončení prác predložiť Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch evidenciu o druhoch a množstve stavebných odpadov a nakladaní s nimi.
18. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ODI v Poprade pod č. j.: ORPZ-PP-ODI1-29-160/2017 zo dňa 25.09.2017. Jednotlivé pracovné priestory na miestnych komunikáciách ul. Štefánikova a ul. Jilemnického v meste Svit, budú vyznačené prenosným dopravným značením tak, aby boli použité v čo najkratšom čase, pre zabezpečenie minimálnej dĺžky dopravného obmedzenia. Hneď po ukončení prác a uvedení komunikácií do pôvodného stavu bude prenosné dopravné značenie odstránené a premávka obnovená bez obmedzení. Presný termín umiestnenia prenosného dopravného značenia je potrebné uviesť v samostatnej žiadosti o zvláštne užívanie cesty a čiastočnej uzávierky cesty, ktoré budú zaslané na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI v Poprade na vydanie rozhodnutia pre cestný

správny orgán. Správnosť umiestnenia prenosného dopravného značenia, je potrebné odsúhlasiť na ODI v Poprade. O povolenie na umiestnenie prenosného dopravného značenia, zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku cesty je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán, t. j. Mesto Svit.

19. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Poprad pod č. j.: 13307/2017, 14352/2017 zo dňa 04.07.2017. V trase potrubných rozvodov dôjde do styku so sieťami v správe PVPS, a. s., Poprad. Pri súbahu potrubných rozvodov so sieťami v súbahu v správe PVPS, a. s., Poprad je nutné dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a to 1,5 m (2,5 m od kanalizačného zberača BT DN 600 mm) od pôdorysného okraja vedenia na obidve strany. Dôjde ku križovaniu potrubných rozvodov so sieťami v správe PVPS, a. s., Poprad, preto je nutné dodržať STN 73 6005 a pri výkopových prácach dodržať minimálne krytie vedenia v správe PVPS, a. s., Poprad. Výkopové práce v blízkosti vedenia v správe PVPS, a. s., Poprad realizovať ručne. V prípade narušenia vodovodných a kanalizačných šácht a poklopov je nutné ich dať do pôvodného stavu a do nivelety okolitého terénu. Pri realizácii prác je možný styk s vodovodnými a kanalizačnými prípojkami, ktoré nie sú v správe PVPS, a. s., Poprad. Zahájenie prác oznámiť PVPS, a. s., Poprad sedem dni vopred. Pracovníci PVPS, a. s., Poprad majú právo kontroly výkopových a montážnych prác a v prípade pochybenia a nedodržania podmienok, majú právo práce pozastaviť až do vykonania nápravy. Po ukončení prác doložiť PVPS, a. s., Poprad porealizačné zameranie horúcovodného vedenia v digitálnej a výkresovej forme.
20. Stavebník je povinný bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice pod č. j.: 25255/2017/ zo dňa 20.11.2017 a to hlavne. V prípade akejkoľvek manipulácie v záujmových oblastiach vedení (napr. zabezpečovania pracoviska atypickým oplotením, zábradlím a pod do zeme) je nutné dočasné oplotenie umiestniť mimo podzemných vedení a ich ochranného pásma. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a. s. je nutné, aby bol prizvaný zástupca spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu spoločnosti kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov je nutné, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a. s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a. s., uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré je pri výkone povolenej činnosti vzniku z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby. V záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú podzemné vedenia NN / VN. Je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z. V prípade, že bude križované podzemné vedenie VSD, a. s., alebo dôjde ku súbahu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbahu vedenia VSD, a. s., s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2. Pri zmene kategórie (povrchu) nad existujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. Pri realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie.

21. Stavebník je povinný bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice pod č. j.: 18091/2017/ zo dňa 08.08.2017, pod č. j.: 18093/2017/ zo dňa 08.08.2017 a pod č. j.: 18094/2017/ zo dňa 08.08.2017.
22. Stavebník je povinný bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP - Distribúcia, a. s., strediska TD, Poprad pod č. j.: TD/NS/0667/2017/Hy zo dňa 18.07.2017. V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody s prípojkami. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D, a. s., najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D, a. s., vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP - D, a. s., na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP - D, a. s., nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP - D, a. s. Odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP - D, a. s., vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP -D, a. s. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní stavby s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TTP 906 01. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
23. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., strediska Banská Bystrica pod č. j.: 216170771 zo dňa 30.06.2017 a to hlavne. Pri realizácii stavby bezpodmienečne a bezvýhradne dodržať ochranné pásmo podľa ustanovenia § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej plochy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedení od vyznačenej polohy. Ak

dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami spoločnosti UPC, je nutné, aby bol prizvaný zástupca UPC k ich ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC. V prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami. V prípade, že dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC je nutné, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor. Spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Nerealizovať skládky a budovať zariadenia nad rozvodmi spoločnosti UPC. V prípade vynútenej preložky siete UPC, predložiť na schválenie projekt preložky. Preložka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC. Dodržať ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane siete a zariadení a príslušných STN.

24. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti ANTIK Telecom, s. r. o., Košice uvedené vo vyjadrení pod č. j.: 577/06/2017 zo dňa 31.07.2017 a to hlavne. Pred začatím zemných prác je nutné vytýčiť podzemné vedenia ANTIK Telecom, s. r. o. V okolí káblov 3,0 m je nutný ručný výkop. V prípade križovania vedenia, alebo súbehu výkopu s ním je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 73 6005. Pod spevnenými plochami uložiť káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400. V prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora. Projektovú dokumentáciu so spracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení je nutné predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody. Pred zasypáním odkrytých chráničiek spoločnosti ANTIK prizvať zástupcu spoločnosti ANTIK Telecom, s. r. o., Košice kvôli kontrole nepoškodenia vedenia.
25. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a. s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., pod č. j.: 6611720698 zo dňa 24.07.2017 a to hlavne. Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a. s., alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť – zrealizovať prekládku SEK. V projektovej dokumentácii - vykonávacom projekte musí figurovať podmienka ST o zázake zriadenia skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok

podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. V prípade ak sa v riešenom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., DIGI SLOVAKIA, a. s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie pre stavbu stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, stavebník je povinný vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu do troch týždňov od podania objednávky.

26. Dodržať podmienku uvedenú vo vyjadrení Technických služieb Mesta Svit pod č. j.: 242/2017 – Hu zo dňa 01.08.2017 a to. V záujmovom území sa nachádzajú siete verejného osvetlenia. Pred realizáciou stavby je nutné požiadať o vytýčenie existujúcich sietí pre verejné osvetlenie.
27. Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, ktoré si musí stavebník zaobstaráť sám.
28. Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú realizované dodávateľsky.
29. Po ukončení prác je nutné vykonať vizuálnu kontrolu všetkých zvarov, o čom sa vykoná zápis v zmysle STN EN 13 480-5 kapitola 8. Následne sa vykoná kontrola zvarov prežiaraním (rádiografická kontrola) podľa STN EN 13 480. Tlaková skúška nových rozvodov sa zrealizuje studenou vodou po montáži potrubia 1,5 násobkom najvyššieho prevádzkového tlaku v zmysle STN EN 13 480-5. Pred uvedením do prevádzky je potrebné urobiť komplexnú skúšku so simulovaním havarijných stavov a funkčnosť. Komplexné skúšky sa vykonajú prevádzkovým médiom. Vykurovací skúška sa zrealizuje po spustení celého systému do prevádzky po dobu 72 hodín nepretržite. Pre vykurovaciu skúšku platí STN 06 0310/Z3 v náväznosti na STN EN 12 828. Dodávateľ prác vykoná gravitačnú skúšku potrubného rozvodu. Čistenie primárneho potrubia sa vykoná prepláchnutím vodou teploty od 60 – 90 °C dvakrát väčšou rýchlosťou, ako je prevádzková rýchlosť. Preplachovanie sa uskutoční až po kontrole tesnosti armatúr pri pracovnom tlaku.
30. Stavebník po ukončení prác doručí stavebnému úradu všetky kópie dokladov o vykonaných predpísaných skúškach na nových horúcovodných rozvodoch a zariadeniach.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce môžete uskutočňovať do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 60a bol uhradený vo výške 30 € v pokladni Mesta Svit, pokladničný doklad č. 4438/17.



Ing. Miroslav Škvarek  
primátor mesta

**Doručí sa**

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101/2, 059 21 Svit  
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

**Na vedomie**

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16  
058 01 Poprad, ŠVS, OH,  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Poprade, Alžbetina 714/5,  
058 01 Poprad  
E.I.C. Engineering inspektion company, s. r. o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov  
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  
SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice  
ANTI-K Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice  
Technické služby Mesta Svit, Štúrova 87, 059 21 Svit  
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit - oddelenie investičných činností, územného  
plánovania a životného prostredia